



УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ

Огноо 2025.02.28

№ 19/Г

Улаанбаатар хот

ЛИФТНИЙ СОЛИХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭД АНГИ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 3/510 дугаартай албан хүсэлтийн дагуу тус дүүргийн 3 дугаар хороо 49 дүгээр байрны 650кг даацтай 1.0 м/с 1ш хүн зөөврийн лифтний техникийн байдалд ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн дагуу "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ын механик инженер Б.Намуундөл, механик Л.Ангараг нар тус СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал Э.Лхагвасүрэнг байлцуулан үзлэг, шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар:

1.1, 2 дугаар орцны 2ш лифт дараах сэлбэг солих шаардлагатай.

| № | Шаардлагатай сэлбэгийн нэр | Тоо хэмжээ | Тайлбар |
|---|----------------------------|------------|--------------|
| 1 | Редукторын шарик | --- | Шинээр солих |
| 2 | Моторын эргэлт тоологч | 1 ш | Шинээр солих |
| 3 | Ажлын хөлс | | 2 лифт |

- Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтний сэлбэгүүд нь Олон улсын 180 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх ёстой.
- Лифтний сэлбэг материалын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална.
- Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
- Уг лифтний нийлүүлэгч нь сэлбэг материалуудын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Сэлбэг хэрэгслийг солихдоо хэмжилт хийх, тулгаж нягтлах шаардлагатай.

Гүйцэтгэгч байгууллага "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ыг төлөөлж

Хянасан: Ерөнхий инженер

/тамга/

Гүйцэтгэсэн: Механик инженер

Механик



М.Энхбат

Б.Намуундөл

Л.Ангараг