



УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ

Огноо: 2025.02.28

№ 17/т

Улаанбаатар хот

ЛИФТНИЙ СОЛИХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭД АНГИ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 3/510 дугаартай албан хүсэлтийн дагуу тус дүүргийн 6 дугаар хороо 34 дүгээр байрны 1ш хүн зөөврийн зориулалттай лифтийн техникийн байдалд ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн дагуу "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ын механик инженер Б.Намуундөл, механик Л.Ангараг нар тус СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал Эрдэнэтуяа байлцуулан үзлэг, шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар:

1. 34 дүгээр байрны 1ш лифт дараах сэлбэгийг солих шаардлагатай.

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Үндсэн хөдөлгүүр элэгдсэн	1 ш	Шинээр солих
2	Гадна дотор дуудлагын товчлуур гэмтэлтэй	----	Шинээр солих
3	Ган татлага элэгдсэн	----	Шинээр солих
4	Хурд хязгаарлагчын дамрын шарик элэгдсэн	1 ш	Шинээр солих
5	Ажлын хөлс		1 лифт

1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтний сэлбэгүүд нь Олон улсын 180 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх ёстой.
2. Лифтний сэлбэг материалын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална.
3. Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
4. Уг лифтний нийлүүлэгч нь сэлбэг материалуудын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
5. Сэлбэг хэрэгслийг солихдоо хэмжилт хийх, тулгаж нягтлах шаардлагатай.

Гүйцэтгэгч байгууллага "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ээр үйлдвэрлэж

Хянасан: Ерөнхий инженер

М.Энхбат

/тамга/

Гүйцэтгэсэн: Механик инженер

Б.Намуундөл

Механик

Л.Ангараг

