



УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ

Огноо... 2025.02.28

№ 16/Г

Улаанбаатар хот

ЛИФТНИЙ СОЛИХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭД АНГИ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 3/510 дугаартай албан хүсэлтийн дагуу тус дүүргийн 6 дугаар хороо 49А байрны техникийн байдалд ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн дагуу "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ын механик инженер Б.Намуундөл, механик Л.Ангараг нар тус СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал Чүлтэм-Очирыг байлцуулан үзлэг, шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар:

1. 49А дугаар байрны 1ш лифт дараах сэлбэг солих шаардлагатай.

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Үндсэн дамарын шарик элэгдсэн	---	Шинээр солих
2	Тоормосны катушка элэгдсэн	1 ш	Шинээр солих
3	Ган татлага элэгдсэн	---	Шинээр солих
4	Ган татлага дарагч	2 ш	Шинээр суурилуулах
5	Хаалганы гэрлэн мэдрэгч ажиллахгүй	1 ш	Шинээр солих
6	Ажлын хөлс		

1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтний сэлбэгүүд нь Олон улсын 180 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх ёстой.
2. Лифтний сэлбэг материалын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална.
3. Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
4. Уг лифтний нийлүүлэгч нь сэлбэг материалуудын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
5. Сэлбэг хэрэгслийг солихдоо хэмжилт хийх, тулгаж нягтлах шаардлагатай.

Гүйцэтгэгч байгууллага "Улаанбаатар лифт НӨҮГ" газрыг зөвөөр

Хянасан: Ерөнхий инженер

/тамга/

Гүйцэтгэсэн: Механик инженер

Механик



М.Энхбат

Б.Намуундөл

Л.Ангараг